

Programmbibliothek nach KBOB für CASE Engine

Fachrichtung

Gebäudeautomation

Auftraggeber

Sauter Building Control
AG

Experte/-in & Dozent/-in

Adrian Marti

Christoph Witschi



Ausgangslage & Ziel

Im Auftrag von Sauter Building Control AG werden Musteranlagenprogramme, aus dem Bereich HLKS, den Empfehlungen der KBOB und den Bauherrn spezifischen Vorgaben der armasuisse angepasst. Ziel ist es das zwanzig Musteranlagen auf die Empfehlungen, die Vorgaben, den Verbindungsassistent und Funktionalität geprüft sind.

Ergebnis & Nutzen

Die Musteranlagen sind erfolgreich umgebaut und getestet. Sämtliche Testfälle, in den Bereichen Software wie auch Funktionen, sind vollständig erfüllt. Erkenntnisse aus den Tests werden weiterverfolgt. Durch die Tests ist die Einsatzfähigkeit der Musteranlagen bestätigt. Der Verbindungsassistent macht die Integration einer Musteranlage effizient.